












ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

skala 1:100

		DRZWI ZEWNĘTRZNE				DRZWI WEWNĘTRZNE							
Oznaczenie na rysunku		Dz1		Dz2		D1		D2		D3		D4	
SCHEMAT													
Wymiary w świetle ościeżnicy	So	100+20		90		90		100+20		80		90	
	Ho	200		200		200		200		200		200	
Wymiary w świetle murów	Sz	150		100		100		145		90		100	
	Hz	210		210		210		210		210		210	
Ilość szt.	parter:	L-1	-	-	P-1	L-3	P-1	L-1	-	L-2	-	-	-
	piętro:	-	-	-	-	-	P-1	-	-	-	-	-	P-1
RAZEM:		L-1	-	-	P-1	L-3	P-2	L-1	-	L-2	-	-	P-1
UWAGI:		drzwi zew.aluminiowe, przeszkłone; drzwi powinny posiadać min.1 nieblokowane skrzydło szer. min.90cm; kolor brązowy;		drzwi zewnętrzne stalowe, kolor brązowy; o odporności ogniowej EI60,		drzwi wewnętrzne stalowe, kolor biały; o odporności ogniowej EIS30,		drzwi wew.aluminiowe, przeszkłone; drzwi powinny posiadać min. 1 nieblokowane skrzydło szer. min.90cm; kolor biały;		drzwi stalowe z demontażu z pom. 1.30 oraz 0.38		drzwi wewnętrzne płytowe, przeszkłone szkłem bezpiecznym; wentylowane, z ościeżnicą drewnopodobną	

		DRZWI WEWNĘTRZNE											
Oznaczenie na rysunku		D5		D6		D7		D8		D9		D10	
SCHEMAT													
Wymiary w świetle ościeżnicy	So	90		80		90		90		85		80	
	Ho	200		200		200		200		200		200	
	Sz	100		90		112		112		95		90	
Wymiary w świetle murów	Hz	210		210		210		210		210		210	
	Hz	210		210		210		210		210		210	
Ilość szt.	parter:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L-1	-
	piętro:	-	P-1	L-1	-	-	P-1	L-1	P-1	L-1	-	-	-
RAZEM:		-	P-1	L-1	-	-	P-1	L-1	P-1	L-1	-	L-1	-
UWAGI:		drzwi wewnętrzne, kolor biały; o odporności ogniowej EIS30;		drzwi wewnętrzne, kolor biały; o odporności ogniowej EIS30;		drzwi wewnętrzne, kolor biały; o odporności ogniowej EIS30;		drzwi wewnętrzne, kolor biały; o odporności ogniowej EIS30;		drzwi wewnętrzne, kolor biały; o odporności ogniowej EIS30;		drzwi wewnętrzne, kolor biały; o odporności ogniowej EIS30;	

UWAGI:

1. Wymiary drzwi przed montażem sprawdzić należy ze stanem faktycznym na budowie;
2. Drzwi w komplecie z zamkami, klamką oraz szyldem;
3. Drzwi dwuskrzydłowe muszą posiadać jedno skrzydło nieblokowane szerokości min. 90cm; Skrzydło drzwiowe nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy wskazanego na rys.
4. Drzwi zewnętrzne i p.poż. wyposażone w samozamykacz;
5. Przeszklenie drzwi obustronnie szkłem bezpiecznym;
6. Współczynnik drzwi $U_{max} \leq 1,30 [W/m^2K]$, profile wzmacniane termiczne, zawiasy wzmocnione;
7. Otwory drzwi dostosować do wymiarów profili wybranego producenta.
8. Szyby bezpieczne, zabezpieczone przed stłuczeniem.
9. Drzwi zamykające środkową klatkę schodową na parterze wyposażać w samozamykacz.

		"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe 25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52 e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl	
PROJEKT :		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 12 W KIELCACH W CELU UTWORZENIA NOWEJ GRUPY ŻŁOBKA	
ADRES :		Kielce, ul. K. I. Gałczyńskiego 7, działka nr ewid. 280/1, 280/2, 280/3, obr. 0011	
INWESTOR :		Żłobek Samorządowy nr 12, Kielce, ul. K. I. Gałczyńskiego 7	
TYTUŁ RYS :		ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ	
BRANŻA :		ARCHITEKTURA	DATA :
PROJEKTOWAŁ :		mgr inż. arch. Konrad Kałuża uprawnienia: 208/SWOKK/2015 specjalność: architektoniczna	12.2020
OPRACOWAŁA :		mgr inż. Nina Gadawska	12.2020
			SKALA :

			NUMER RYS.:
			A5